



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsherg

zur Umweltrevision einer

Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung
von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen

vom 06.12.2024

Betreiber: Firma Franz Trippe GmbH Straßen-, Tief- und Kanalbau

Am Standort: Im Brauke 8c in 57302 Schmallenberg

Die der Firma Franz Trippe GmbH Straßen-, Tief- und Kanalbau betreibt am o. g. Standort eine Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen (Nr. 8.11.1.1, 8.11.2.4, 8.12.1.1 und 8.12.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. Tätigkeiten nach Nr. 5.5 des Anhangs 1 der IE-RL)

Datum der Überwachung: 04.12.2024

Vor-Ort-Aufwand: 8 Personenstunden

Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 11 Personenstunden

Gesamtaufwand: 19 Personenstunden

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsherg

Weitere beteiligte Behörden: keine

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Luft (Emissionen), Abfall (Abfallstromkontrolle), Lärmemissionen

Grundlage der Überwachung: § 52 BImSchG

Ergebnis der Überwachung:

erhebliche Mängel:

1. Lagerung von AdBlue auf der Abfüllfläche der Eigenverbrauchstankstelle ohne erforderlicher Rückhaltevorrichtung, Verstoß gegen § 18 AwSV i. V. m. TRwS 781 (bereits behoben am 16.12.2024)
2. Übermäßige Länge des Abfüllschlauchs für AdBlue, der die Abfüllfläche der Eigenverbrauchstankstelle überragt, Verstoß gegen § 18 AwSV i. V. m. TRwS 781 (bereits behoben am 16.12.2024)

Veranlasste Maßnahmen:

schriftliche Aufforderung zur Mangelbeseitigung

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.